

Maatregeltype / statusstempel:  Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Bronmaatregelen

Strategie:

Beschrijving van de maatregel:

Bij reinigingswerkzaamheden worden hogedrukspuiten gebruikt, maar in het algemeen niet dagelijks. In water dat in de slang achterblijft, kan legionella gevormd worden. Dit geldt ook voor waterslangen en andere waterinstallaties die niet regelmatig worden gebruikt.

Daarom is het beter om bij reinigingswerkzaamheden te kiezen voor een combinatie van borstelen en lage druk watertoevoer (tuinslang) dan voor mechanische hogedruk methoden. Hierbij is de kans op verneveling aanzienlijk kleiner. In het algemeen geldt dat slangen geleegd moeten worden alvorens ze worden opgeborgen. Opbergen op een koele plek (temperatuur onder de 20 °C) vermindert de kans op legionellavorming.

Beoogd effect:

Dit is een technische maatregel om de blootstelling aan legionellabacteriën en daarmee de kans op luchtwegklachten en infecties te beperken.

Meer informatie:

Wanneer met een hogedrukspuit met een werkdruk hoger dan 250 bar of een pompvermogen hoger dan 10 kW bij een werkdruk hoger dan 25 bar wordt gewerkt, dan heeft de medewerker voldoende opleiding en een [werkvergunning](#) ^[1] nodig.

Wet- en regelgeving:

- Artikel 4.87b Arbeidsomstandighedenbesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie

Links

[1] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/maatregel/toepassen-werkvergunning>