

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Technische maatregelen

Strategie:

Beschrijving van de maatregel:

Het risico van elektrocutie is in belangrijke mate te beperken door elektrische installaties deugdelijk te ontwerpen, deze volgens de specificaties aan te leggen en te borgen ze deugdelijk worden onderhouden. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- goed afschermen van onder spanning staande delen als schakelkasten en stoppenkasten
- goed isoleren van elektrische leidingen
- vermijden van vlambogen, kortsluiting, isolatiefouten en overbelasting

Beoogd effect:

Doel van deze technische maatregel is het voorkomen van gevaarlijke situaties met installaties.
