

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel:

Om het gevaar voor brand en explosie te beperken is het noodzakelijk om na te gaan of een andere methode kan worden gebruikt dan las- of snijwerk met acetyleen.

Voordat de heet werk werkzaamheden beginnen, worden alle brandbare stoffen en vloeistoffen uit de ruimte en de leidingen hier naartoe verwijderd. Als het verwijderen niet mogelijk is, worden brandbare objecten, stoffen en vloeistoffen van de werkplek met “heet werk” afgeschermd door middel van een lasdeken of vergelijkbare voorziening, ook naar eventuele ondergelegen verdiepingen.

Het is heel wel mogelijk dat in de omgeving andere mensen andere werkzaamheden verrichten of moeten passeren of dergelijke. Zij worden beschermd tegen de lasboog door middel van niet reflecterende gordijnen of schermen indien een toegangsverbod niet mogelijk is.

Beoogd effect:

Doel hiervan is dat ook anderen dan degenen die heet werk verrichten zich beschermd weten door deze technische maatregel.
