

Aanwijzing verantwoordelijkheid¹ laag/hoogspanninginstallaties <firmanaam>

Naam bedrijf	
Vestigingsplaats	
Uitgever bevoegdheden	
Functie	
Aan te wijzen persoon	
Geboortedatum	
Functie	
Afdeling	
Wordt aangewezen als	☐ Installatieverantwoordelijke ☐ Werkverantwoordelijke ☐ Ploegleider ☐ Vakbekwaam persoon / Voldoend onderrichte persoon
Aanwijzing geldig vanaf	
Aanwijzing geldig tot	

De ondertekenaars van dit formulier verklaren zoals is vermeld op de achterzijde van dit formulier dat de heer < naam aangewezen >:

1. specifiek voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is aangewezen;
2. schriftelijke instructies en documenten heeft ontvangen met betrekking tot de veiligheid, in verband met de werkzaamheden aan en met elektrische installaties;
3. de beschikking heeft over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het instructie-interval, dat door de installatieverantwoordelijke volgens bijlage U uit NEN 3140 wordt bepaald, is vastgelegd op 3 jaar.

De aangewezen verklaart de volgende sleutels te hebben ontvangen:

sleutel nr. _____ sleutel nr. _____

Plaats: _____ Datum: _____

Handtekening voor aanwijzing namens de directie: Handtekening voor akkoord:

_____ (naam) _____ (naam)

¹ Aanwijzing als bedoeld in art. 3.5, lid 1 van het Arbobesluit en bepaling 4.2.101 van de NEN 3140 / NEN 3840
 De Arbocatalogus Afvalbranche is overeengekomen tussen: Werkgeversvereniging WENb ♦♦♦ Abvakabo FNV ♦♦♦ CNV Publieke Zaak
 ♦♦♦ LPMA ♦♦♦ Vakvereniging Het Zwarte Corps ♦♦♦ BRBS Recycling ♦♦♦ BVOR ♦♦♦ NVRD ♦♦♦ Vereniging Afvalbedrijven ♦♦♦
 Postbus 2184 ♦ 5202 CD Den Bosch ♦ t 073 627 94 44 ♦ info@arbocatalogus-afvalbranche.nl ♦ www.arbocatalogus-afvalbranche.nl



De persoon is aangewezen voor de hieronder genoemde werkzaamheden:

Adviseren van de bedrijfsvoering aangaande de Netwerk installaties en elektrische arbeidsmiddelen

Adviseren van inspectiebeleid aangaande Netwerk installaties en elektrische arbeidsmiddelen

Onderhoud, herstel en vernieuwing van de installatie en van arbeidsmiddelen

Inspecteren van arbeidsmiddelen

Verwijderen of aanbrengen van mespatronen

Spanningsloos maken van installatiedelen

Uitvoeren meting en beproeving, storing zoeken aan/in installaties

Reparatiewerkzaamheden aan elektrische apparatuur

Werkzaamheden binnen 20 cm van een aanraakbare spanning van meer dan 50VAC zijn niet toegestaan

Het verrichten van metingen binnen 20 cm van een aanraakbare spanning van meer dan 50VAC is alleen toegestaan bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

De volgende documenten zijn ontvangen:

Sleutelprocedure

Werkinstructie

De onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar:

isolerende handschoenen

mespatroontrekker met handschoen

isolatiemat

helm + gelaatscherm

bord "niet inschakelen"

dubbelpolige spanningsaanwijzer

1 set dummy's

1 blokkeersysteem ten behoeve van installatieautomaat
